



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT25-049381K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)비온즈
 - 주소 : 인천광역시 계양구 서운산업로50번길 12-35, 2층2호 (서운동)
3. 시험기간 : 2025년 06월 05일 ~ 2025년 06월 13일
4. 시험성적서의 용도 : 거래처 제출
5. 시료명 : 내진 서포트 행거(1/2)
6. 시험방법
 - (1) KS B 0802:2003

7. 시험결과

1) 내진 서포트 행거(1/2)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
인장하중	kN	(1)	13.8	-	A

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자 성명	민경원	민경원	기술책임자 성명	원철현	
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2025년 06월 13일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5132

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : CT25-049381K



— 끝 —

